令和　6年4月　水質検査結果

番号	採水箇所・水系 / 検査項目・基準値		給水									原水											
			名子中央保育園	双葉保育園	社会福祉協議会	大栢コミュニティセンター	上片桐駅	間沢自治会所	部奈コミュニティセンター	生田共同福祉施設	観陽丘	中桐浄水場	柄山浄水場	峠浄水場	下垣外第1水源地	下垣外第2水源地	原田第1水源地	原田第2水源地	清二水源地	諏訪形水源地	有平水源地	寺沢水源地	部奈水源地
			中桐水系	下垣外低区水系	原田水系	片桐水系	丈源田水系	福沢水系	部奈水系	生東水系	峠水系	中桐水系	生東水系	峠水系	下垣外低区水系	下垣外低区水系	原田水系	原田水系	片桐水系	片桐水系	丈源田水系	福沢水系	部奈水系
1	一般細菌	100コ／ml以 下	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	0．003mg/l以下																					
4	水銀及びその化合物	0．0005mg/l以下																					
5	セレン及びその化合物	0．01mg/l以下																					
6	鉛及びその化合物	0．01mg/l以下																					
7	ヒ素及びその化合物	0．01mg/l以下																					
8	六価クロム化合物	0．02mg/l以下																					
9	亜硝酸態窒素	0．04mg/l以下																					
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0．01mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／l以下																					
12	フッ素及びその化合物	0．8mg/l以下																					
13	ほう素及びその化合物	1．0mg/l以下																					
14	四塩化炭素	0．002mg/l以下																					
15	1,4－ジオキサン	0．05mg/l以下																					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0．04mg/l以下																					
17	ジクロロメタン	0．02mg/l以下																					
18	テトラクロロエチレン	0．01mg/l以下																					
19	トリクロロエチレン	0．01mg/l以下																					
20	ベンゼン	0．01mg/l以下																					
21	塩素酸	0．6mg/l以下	0．05未満mg/L				0．05未満mg/L		0.05mg/L	0．05未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
22	クロロ酢酸	0．02mg/l以下	0．002未満mg/L				0．002未満mg/L		0．002未満mg/L	0．002未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
23	クロロホルム	0．06mg/l以下	0.0057mg/L				0.0044mg/L		0.0027mg/L	0.0054mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
24	ジクロロ酢酸	0．03mg/l以下	0.004mg/L				0.003未満mg/L		0.003未満mg/L	0.003未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
25	ジブロモクロロメタン	0．1mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
26	臭素酸	0．01mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
27	総トリハロメタン	0．1mg/l以下	0.006mg/L				0.004mg/L		0.004未満mg/L	0.005mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
28	トリクロロ酢酸	0．03mg/l以下	0.003mg/L				0.003未満mg/L		0.003未満mg/L	0.003未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
29	ブロモジクロロメタン	0．03mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.0011mg/L	0.001未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
30	ブロモホルム	0．09mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
31	ホルムアルデヒド	0．08mg/l以下	0.005未満mg/L				0.005未満mg/L		0.005未満mg/L	0.005未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
32	亜鉛及びその化合物	1．0mg/l以下																					
33	アルミニウム及びその化合物	0．2mg/l以下																					
34	鉄及びその化合物	0．3mg/l以下																					
35	銅及びその化合物	1．0mg/l以下																					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下																					
37	マンガン及びその化合物	0．05mg/l以下																					
38	塩化物イオン	200mg／l以 下	5.4mg/L	4.3mg/L	5.3mg/L	5.0mg/L	4.7mg/L	4.7mg/L	4.4mg/L	6.7mg/L	5.1mg/L												
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下																					
40	蒸発残留物	500mg/l以下																					
41	陰イオン界面活性剤	0．2mg/l以下																					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下																					
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下																					
44	非イオン界面活性剤	0．02mg/l以下																					
45	フェノール類	0．005mg/l以下																					
46	有機物等（TOC）	3mg／l以 下	0.5mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L												
47	pH値	5．8以上8．6以下	7.1	7.1	6.7	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1												
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	5度以 下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	3度												
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1度未満												
52	大腸菌（E.Coli）	－												検出									
53	嫌気性芽胞菌	－												0									
54	クリプトスポリジウム	－																					
55	ジアルジア	－																					
	判定		上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合												