# 令和 6年6月 水質検査結果

| 番号 | 採水箇所・水系 / 検査項目・基準値 | | 給水 | | | | | | | | | 原水 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 名子中央保育園 | 双葉保育園 | 社会福祉協議会 | 大栢コミュニティセンター | 上片桐駅 | 間沢自治会所 | 部奈コミュニティセンター | 生田共同福祉施設 | 観陽丘 | 中桐浄水場 | 柄山浄水場 | 峠浄水場 | 下垣外第1水源地 | 下垣外第2水源地 | 原田第1水源地 | 原田第2水源地 | 清二水源地 | 諏訪形水源地 | 有平水源地 | 寺沢水源地 | 部奈水源地 |
| | | | 中桐水系 | 下垣外低区水系 | 原田水系 | 片桐水系 | 丈源田水系 | 福沢水系 | 部奈水系 | 生東水系 | 峠水系 | 中桐水系 | 生東水系 | 峠水系 | 下垣外低区水系 | 下垣外低区水系 | 原田水系 | 原田水系 | 片桐水系 | 片桐水系 | 丈源田水系 | 福沢水系 | 部奈水系 |
| 1 | 一般細菌 | 100コ／ml以 下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出 | | | | | 不検出 | 不検出 | | | 不検出 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0．003mg/l以下 | | | 0.0003未満mg/L | | | | | | | 0.0003未満mg/L | | | | | 0.0003未満mg/L | 0.0003未満mg/L | | | 0.0003未満mg/L | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0．0005mg/l以下 | | | 0.00005未満mg/L | | | | | | | 0.00005未満mg/L | | | | | 0.00005未満mg/L | 0.00005未満mg/L | | | 0.00005未満mg/L | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満mg/L | | | | | | | 0.001未満mg/L | | | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満mg/L | | | | | | | 0.001未満mg/L | | | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満mg/L | | | | | | | 0.002mg/L | | | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001mg/L | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0．02mg/l以下 | | | 0.001未満mg/L | | | | | | | 0.001未満mg/L | | | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0．04mg/l以下 | | | 0.004未満mg/L | | | | | | | 0.004未満mg/L | | | | | 0.004未満mg/L | 0.004未満mg/L | | | 0.004未満mg/L | | |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0．01mg/l以下 | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg／l以下 | | | 1.3mg/L | | | | | | | 0.3mg/L | | | | | 1.3mg/L | 3.0mg/L | | | 0.6mg/L | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0．8mg/l以下 | | | 0.05未満mg/L | | | | | | | 0.05未満mg/L | | | | | 0.05未満mg/L | 0.05未満mg/L | | | 0.05未満mg/L | | |
| 13 | ほう素及びその化合物 | 1．0mg/l以下 | | | 0.01未満mg/L | | | | | | | 0.01未満mg/L | | | | | 0.01未満mg/L | 0.01未満mg/L | | | 0.01未満mg/L | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0．002mg/l以下 | | | 0.0002未満mg/L | | | | | | | 0.0002未満mg/L | | | | | 0.0002未満mg/L | 0.0002未満mg/L | | | 0.0002未満mg/L | | |
| 15 | 1,4－ジオキサン | 0．05mg/l以下 | | | 0.005未満mg/L | | | | | | | 0.005未満mg/L | | | | | 0.005未満mg/L | 0.005未満mg/L | | | 0.005未満mg/L | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0．04mg/l以下 | | | 0.002未満mg/L | | | | | | | 0.002未満mg/L | | | | | 0.002未満mg/L | 0.002未満mg/L | | | 0.002未満mg/L | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0．02mg/l以下 | | | 0.001未満mg/L | | | | | | | 0.001未満mg/L | | | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満mg/L | | | | | | | 0.001未満mg/L | | | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満mg/L | | | | | | | 0.001未満mg/L | | | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | |
| 20 | ベンゼン | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満mg/L | | | | | | | 0.001未満mg/L | | | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | |
| 21 | 塩素酸 | 0．6mg/l以下 | | 0.07mg/L | 0.06mg/L | | | 0.09mg/L | | | 0.16mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0．02mg/l以下 | | 0.002未満mg/L | 0.002未満mg/L | | | 0.002未満mg/L | | | 0.002未満mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 23 | クロロホルム | 0．06mg/l以下 | | 0.0063mg/L | 0.0038mg/L | | | 0.0056mg/L | | | 0.0094mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0．03mg/l以下 | | 0.003未満mg/L | 0.003未満mg/L | | | 0.003未満mg/L | | | 0.003未満mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0．1mg/l以下 | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 26 | 臭素酸 | 0．01mg/l以下 | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0．1mg/l以下 | | 0.006mg/L | 0.004未満mg/L | | | 0.007mg/L | | | 0.009mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0．03mg/l以下 | | 0.003未満mg/L | 0.003未満mg/L | | | 0.003未満mg/L | | | 0.005mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0．03mg/l以下 | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.0013mg/L | | | 0.001未満mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 30 | ブロモホルム | 0．09mg/l以下 | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0．08mg/l以下 | | 0.005未満mg/L | 0.005未満mg/L | | | 0.005未満mg/L | | | 0.005未満mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1．0mg/l以下 | | | 0.01未満mg/L | | | | | | | 0.01未満mg/L | | | | | 0.01未満mg/L | 0.018mg/L | | | 0.01未満mg/L | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0．2mg/l以下 | | | 0.01未満mg/L | | | | | | | 0.057mg/L | | | | | 0.01未満mg/L | 0.01未満mg/L | | | 0.01未満mg/L | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0．3mg/l以下 | | | 0.01未満mg/L | | | | | | | 0.056mg/L | | | | | 0.01未満mg/L | 0.01未満mg/L | | | 0.01未満mg/L | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1．0mg/l以下 | | | 0.005mg/L | | | | | | | 0.005mg/L | | | | | 0.005mg/L | 0.010mg/L | | | 0.002mg/L | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | 7.0mg/L | | | | | | | 1.3mg/L | | | | | 9.5mg/L | 8.4mg/L | | | 5.3mg/L | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0．05mg/l以下 | | | 0.001未満mg/L | | | | | | | 0.013mg/L | | | | | 0.001未満mg/L | 0.001未満mg/L | | | 0.001未満mg/L | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg／l以 下 | 4.6mg/L | 3.8mg/L | 5.0mg/L | 4.1mg/L | 4.0mg/L | 4.2mg/L | 4.3mg/L | 6.1mg/L | 4.7mg/L | 0.7mg/L | | | | | 4.4mg/L | 5.9mg/L | | | 1.2mg/L | | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下 | | | 24mg/L | | | | | | | 9.8mg/L | | | | | 32mg/L | 38mg/L | | | 18mg/L | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | 67mg/L | | | | | | | 50未満mg/L | | | | | 89mg/L | 82mg/L | | | 65mg/L | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0．2mg/l以下 | | | 0.02未満mg/L | | | | | | | 0.02未満mg/L | | | | | 0.02未満mg/L | 0.02未満mg/L | | | 0.02未満mg/L | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | 0.000001未満mg/L | | | | | | | 0mg/L | | | | | 0.000001未満mg/L | 0.000001未満mg/L | | | 0.000001未満mg/L | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | 0.000001未満mg/L | | | | | | | 0.000001未満mg/L | | | | | 0.000001未満mg/L | 0.000001未満mg/L | | | 0.000001未満mg/L | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0．02mg/l以下 | | | 0.002未満mg/L | | | | | | | 0.002未満mg/L | | | | | 0.002未満mg/L | 0.002未満mg/L | | | 0.002未満mg/L | | |
| 45 | フェノール類 | 0．005mg/l以下 | | | 0.0005未満mg/L | | | | | | | 0.0005未満mg/L | | | | | 0.0005未満mg/L | 0.0005未満mg/L | | | 0.0005未満mg/L | | |
| 46 | 有機物等（TOC） | 3mg／l以 下 | 0.5mg/L | 0.4mg/L | 0.3mg/L | 0.4mg/L | 0.4mg/L | 0.4mg/L | 0.4mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.9mg/L | | | | | 0.3未満mg/L | 0.3未満mg/L | | | 0.3未満mg/L | | |
| 47 | pH値 | 5．8以上8．6以下 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | | | | | 6.7 | 6.5 | | | 6.8 | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | | |
| 50 | 色度 | 5度以 下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 2度 | 4度 | | | | | 1未満度 | 1未満度 | | | 1未満度 | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1度未満 | 2.8度 | | | | | 0.1未満度 | 0.1未満度 | | | 0.1未満度 | | |
| 52 | 大腸菌（E.Coli） | － | | | | | | | | | | 検出 | | | | | | | | | | | |
| 53 | 嫌気性芽胞菌 | － | | | | | | | | | | 0コ／100mL | | | | | | | | | | | |
| 54 | クリプトスポリジウム | － | | | | | | | | | | 1未満コ／10L | | | | | | | | | | | |
| 55 | ジアルジア | － | | | | | | | | | | 1未満コ／10L | | | | | | | | | | | |
| | 判定 | | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | | | | | | | | | | | | |