令和 6年7月 水質検査結果

番号	採水箇所・水系 / 検査項目・基準値		給水									原水											
			名子中央保育園	双葉保育園	社会福祉協議会	大栢コミュニティセンター	上片桐駅	間沢自治会所	部奈コミュニティセンター	生田共同福祉施設	観陽丘	中桐浄水場	柄山浄水場	峠浄水場	下垣外第1水源地	下垣外第2水源地	原田第1水源地	原田第2水源地	清二水源地	諏訪形水源地	有平水源地	寺沢水源地	部奈水源地
			中桐水系	下垣外低区水系	原田水系	片桐水系	丈源田水系	福沢水系	部奈水系	生東水系	峠水系	中桐水系	生東水系	峠水系	下垣外低区水系	下垣外低区水系	原田水系	原田水系	片桐水系	片桐水系	丈源田水系	福沢水系	部奈水系
1	一般細菌	100コ／ml以 下	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	0．003mg/l以下	0.0003未満mg/L				0.0003未満mg/L		0.0003未満mg/L	0.0003未満mg/L													
4	水銀及びその化合物	0．0005mg/l以下	0.00005未満mg/L				0.00005未満mg/L		0.00005未満mg/L	0.00005未満mg/L													
5	セレン及びその化合物	0．01mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
6	鉛及びその化合物	0．01mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	0．01mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
8	六価クロム化合物	0．02mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
9	亜硝酸態窒素	0．04mg/l以下	0.004未満mg/L				0.004未満mg/L		0.004未満mg/L	0.004未満mg/L													
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0．01mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／l以下	0.2mg/L				0.3mg/L		1.5mg/L	0.3mg/L													
12	フッ素及びその化合物	0．8mg/l以下	0.05未満mg/L				0.05未満mg/L		0.05mg/L	0.05未満mg/L													
13	ほう素及びその化合物	1．0mg/l以下	0.01未満mg/L				0.01未満mg/L		0.01未満mg/L	0.01未満mg/L													
14	四塩化炭素	0．002mg/l以下	0.0002未満mg/L				0.0002未満mg/L		0.0002未満mg/L	0.0002未満mg/L													
15	1,4－ジオキサン	0．05mg/l以下	0.005未満mg/L				0.005未満mg/L		0.005未満mg/L	0.005未満mg/L													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0．04mg/l以下	0.002未満mg/L				0.002未満mg/L		0.002未満mg/L	0.002未満mg/L													
17	ジクロロメタン	0．02mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
18	テトラクロロエチレン	0．01mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
19	トリクロロエチレン	0．01mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
20	ベンゼン	0．01mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
21	塩素酸	0．6mg/l以下	0.06mg/L				0.05未満mg/L		0.08mg/L	0.07mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
22	クロロ酢酸	0．02mg/l以下	0.002未満mg/L				0.002未満mg/L		0.002未満mg/L	0.002未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
23	クロロホルム	0．06mg/l以下	0.0086mg/L				0.0077mg/L		0.0040mg/L	0.014mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
24	ジクロロ酢酸	0．03mg/l以下	0.003未満mg/L				0.003未満mg/L		0.003未満mg/L	0.003未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
25	ジブロモクロロメタン	0．1mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
26	臭素酸	0．01mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
27	総トリハロメタン	0．1mg/l以下	0.009mg/L				0.008mg/L		0.006mg/L	0.015mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
28	トリクロロ酢酸	0．03mg/l以下	0.006mg/L				0.004mg/L		0.003未満mg/L	0.005mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
29	ブロモジクロロメタン	0．03mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.0019mg/L	0.0012mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
30	ブロモホルム	0．09mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
31	ホルムアルデヒド	0．08mg/l以下	0.005未満mg/L				0.005未満mg/L		0.005未満mg/L	0.005未満mg/L		浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
32	亜鉛及びその化合物	1．0mg/l以下	0.01未満mg/L				0.01未満mg/L		0.014mg/L	0.01未満mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	0．2mg/l以下	0.022mg/L				0.01未満mg/L		0.01未満mg/L	0.01未満mg/L													
34	鉄及びその化合物	0．3mg/l以下	0.01未満mg/L				0.01未満mg/L		0.01未満mg/L	0.010mg/L													
35	銅及びその化合物	1．0mg/l以下	0.003mg/L				0.004mg/L		0.005mg/L	0.007mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	4.9mg/L				5.0mg/L		6.5mg/L	8.5mg/L													
37	マンガン及びその化合物	0．05mg/l以下	0.001未満mg/L				0.001未満mg/L		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L													
38	塩化物イオン	200mg／l以 下	5.4mg/L	4.4mg/L	5.3mg/L	4.8mg/L	4.6mg/L	4.4mg/L	4.2mg/L	7.5mg/L	5.1mg/L												
39	カルシウム，マグネシウム等	300mg/l以下	7.9mg/L				10mg/L		48mg/L	7.2mg/L													
40	蒸発残留物	500mg/l以下	50未満mg/L				50未満mg/L		84mg/L	50未満mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	0．2mg/l以下	0.02未満mg/L				0.02未満mg/L		0.02未満mg/L	0.02未満mg/L													
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満mg/L				0.000001未満mg/L		0.000001未満mg/L	0.000001未満mg/L	0.000001未満mg/L												
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満mg/L				0.000001未満mg/L		0.000001未満mg/L	0.000001未満mg/L	0.000001未満mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0．02mg/l以下	0.002未満mg/L				0.002未満mg/L		0.002未満mg/L	0.002未満mg/L													
45	フェノール類	0．005mg/l以下	0.0005未満mg/L				0.0005未満mg/L		0.0005未満mg/L	0.0005未満mg/L													
46	有機物等（TOC）	3mg／l以 下	0.6mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L	0.6mg/L												
47	pH値	5．8以上8．6以下	7.1	6.9	6.7	6.9	7.0	6.9	7.2	7.1	7.1												
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	5度以 下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	3度												
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1度未満												
52	大腸菌（E.Coli）	－												検出									
53	嫌気性芽胞菌	－												0									
54	クリプトスポリジウム	－																					
55	ジアルジア	－																					
	判定		上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合												