

採水箇所・水系		給　　水									原　　　水													
		番号	検査項目・基準値	名子中央保育園	双葉保育園	社会福祉協議会	大栢コミュニティセンター	上片桐駅	間沢自治会所	部奈コミュニティセンター	生田共同福祉施設	観陽丘	中桐浄水場	柄山浄水場	峠浄水場	下垣外第1水源池	下垣外第2水源池	原田第1水源池	原田第2水源池	清二水源池	諏訪形水源池	有平水源池	寺沢水源池	部奈水源池
		中桐水系	下垣外低区水系	原田水系	片桐水系	丈源田水系	福沢水系	部奈水系	生東水系	峠水系	中桐水系	生東水系	峠水系	下垣外低区水系	下垣外低区水系	原田水系	原田水系	片桐水系	片桐水系	丈源田水系	福沢水系	部奈水系		
1	一般細菌	100コ/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			1	0				
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出			不検出	不検出				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003未満mg/L				0.0003未満mg/L							0.0003未満mg/L	0.0003未満mg/L			0.0003未満mg/L	0.0003未満mg/L				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満mg/L				0.00005未満mg/L							0.00005未満mg/L	0.00005未満mg/L			0.00005未満mg/L	0.00005未満mg/L				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001未満mg/L				0.001未満mg/L							0.001未満mg/L	0.001未満mg/L			0.001未満mg/L	0.001未満mg/L				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001未満mg/L				0.001未満mg/L							0.001未満mg/L	0.003mg/L			0.001未満mg/L	0.001未満mg/L				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001未満mg/L				0.001未満mg/L							0.001未満mg/L	0.002mg/L			0.001未満mg/L	0.001未満mg/L				
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.001未満mg/L				0.001未満mg/L							0.001未満mg/L	0.001未満mg/L			0.001未満mg/L	0.001未満mg/L				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004未満mg/L				0.004未満mg/L							0.004未満mg/L	0.004未満mg/L			0.004未満mg/L	0.004未満mg/L				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001未満mg/L	0.001未満mg/L			0.001未満mg/L							0.001未満mg/L	0.001未満mg/L			0.001未満mg/L	0.001未満mg/L				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		0.4mg/L				0.9mg/L							1.7mg/L	2.1mg/L			4.5mg/L	6.4mg/L				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.05未満mg/L				0.05mg/L							0.05未満mg/L	0.06mg/L			0.05未満mg/L	0.05未満mg/L				
13	ぼう素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.01未満mg/L				0.01未満mg/L							0.01未満mg/L	0.01未満mg/L			0.01未満mg/L	0.01未満mg/L				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満mg/L				0.0002未満mg/L							0.0002未満mg/L	0.0002未満mg/L			0.0002未満mg/L	0.0002未満mg/L				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満mg/L				0.005未満mg/L							0.005未満mg/L	0.005未満mg/L			0.005未満mg/L	0.005未満mg/L				
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.002未満mg/L				0.002未満mg/L							0.002未満mg/L	0.002未満mg/L			0.002未満mg/L	0.002未満mg/L				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.001未満mg/L				0.001未満mg/L							0.001未満mg/L	0.001未満mg/L			0.001未満mg/L	0.001未満mg/L				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満mg/L				0.001未満mg/L							0.001未満mg/L	0.001未満mg/L			0.001未満mg/L	0.001未満mg/L				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満mg/L				0.001未満mg/L							0.001未満mg/L	0.001未満mg/L			0.001未満mg/L	0.001未満mg/L				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満mg/L				0.001未満mg/L							0.001未満mg/L	0.001未満mg/L			0.001未満mg/L	0.001未満mg/L				
21	塩素酸	0.6mg/l以下		0.07mg/L	0.05未満mg/L			0.10mg/L						0.23mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002未満mg/L	0.002																			