# 令和8年 6月　水質検査結果

| 番号 | 採水箇所・水系 / 検査項目・基準値 | | 給水 | | | | | | | | | 原水 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 名子中央保育園 | 双葉保育園 | 社会福祉協議会 | 大栢コミュニティセンター | 上片桐駅 | 間沢自治会所 | 部奈コミュニティセンター | 生田共同福祉施設 | 観陽丘 | 中桐浄水場 | 柄山浄水場 | 峠浄水場 | 下垣外第1水源地 | 下垣外第2水源地 | 原田第1水源地 | 原田第2水源地 | 清二水源地 | 諏訪形水源地 | 有平水源地 | 寺沢水源地 | 部奈水源地 |
| | | | 中桐水系 | 下垣外低区水系 | 原田水系 | 片桐水系 | 丈源田水系 | 福沢水系 | 部奈水系 | 生東水系 | 峠水系 | 中桐水系 | 生東水系 | 峠水系 | 下垣外低区水系 | 下垣外低区水系 | 原田水系 | 原田水系 | 片桐水系 | 片桐水系 | 丈源田水系 | 福沢水系 | 部奈水系 |
| 1 | 一般細菌 | 100コ／ml以 下 | 0 コ/mL | 0 コ/mL | 0 コ/mL | 0 コ/mL | 0 コ/mL | 0 コ/mL | 0 コ/mL | 0 コ/mL | 0 コ/mL | 17 コ/mL | | | | | 0 コ/mL | 0 コ/mL | | | 0 コ/mL | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出 | | | | | 不検出 | 不検出 | | | 不検出 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0．003mg/l以下 | | | 0.0003未満 mg/L | | | | | | | 0.0003未満 mg/L | | | | | 0.0003未満 mg/L | 0.0003未満 mg/L | | | 0.0003未満 mg/L | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0．0005mg/l以下 | | | 0.00005未満 mg/L | | | | | | | 0.00005未満 mg/L | | | | | 0.00005未満 mg/L | 0.00005未満 mg/L | | | 0.00005未満 mg/L | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満 mg/L | | | | | | | 0.001未満 mg/L | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | 0.001未満 mg/L | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満 mg/L | | | | | | | 0.001未満 mg/L | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | 0.001未満 mg/L | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満 mg/L | | | | | | | 0.003 mg/L | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | 0.002 mg/L | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0．02mg/l以下 | | | 0.001未満 mg/L | | | | | | | 0.001未満 mg/L | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001 mg/L | | | 0.001未満 mg/L | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0．04mg/l以下 | | | 0.004未満 mg/L | | | | | | | 0.004未満 mg/L | | | | | 0.004未満 mg/L | 0.004未満 mg/L | | | 0.004未満 mg/L | | |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0．01mg/l以下 | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | 0.001未満 mg/L | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg／l以下 | | | 1.2 mg/L | | | | | | | 0.2 mg/L | | | | | 1.3 mg/L | 3.4 mg/L | | | 0.4 mg/L | | |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0．8mg/l以下 | | | 0.05未満 mg/L | | | | | | | 0.05未満 mg/L | | | | | 0.05未満 mg/L | 0.05未満 mg/L | | | 0.07 mg/L | | |
| 13 | ほう素及びその化合物 | 1．0mg/l以下 | | | 0.01未満 mg/L | | | | | | | 0.01未満 mg/L | | | | | 0.01未満 mg/L | 0.01未満 mg/L | | | 0.01未満 mg/L | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0．002mg/l以下 | | | 0.0002未満 mg/L | | | | | | | 0.0002未満 mg/L | | | | | 0.0002未満 mg/L | 0.0002未満 mg/L | | | 0.0002未満 mg/L | | |
| 15 | 1,4－ジオキサン | 0．05mg/l以下 | | | 0.005未満 mg/L | | | | | | | 0.005未満 mg/L | | | | | 0.005未満 mg/L | 0.005未満 mg/L | | | 0.005未満 mg/L | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0．04mg/l以下 | | | 0.002未満 mg/L | | | | | | | 0.002未満 mg/L | | | | | 0.002未満 mg/L | 0.002未満 mg/L | | | 0.002未満 mg/L | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0．02mg/l以下 | | | 0.001未満 mg/L | | | | | | | 0.001未満 mg/L | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | 0.001未満 mg/L | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満 mg/L | | | | | | | 0.001未満 mg/L | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | 0.001未満 mg/L | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満 mg/L | | | | | | | 0.001未満 mg/L | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | 0.001未満 mg/L | | |
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0．00005mg/l以下 | | | 0.000005未満 mg/L | | | | | | 0.000005未満 mg/L | 0.000005未満 mg/L | | | | | 0.000005未満 mg/L | 0.000005未満 mg/L | | | 0.000005未満 mg/L | | |
| 21 | ベンゼン | 0．01mg/l以下 | | | 0.001未満 mg/L | | | | | | | 0.001未満 mg/L | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | 0.001未満 mg/L | | |
| 22 | 塩素酸 | 0．6mg/l以下 | | 0.05未満 mg/L | 0.05未満 mg/L | | | | | | 0.20 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 23 | クロロ酢酸 | 0．02mg/l以下 | | 0.002未満 mg/L | 0.002未満 mg/L | | | | | | 0.002未満 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 24 | クロロホルム | 0．06mg/l以下 | | 0.0077 mg/L | 0.0053 mg/L | | | | | | 0.0110 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0．03mg/l以下 | | 0.004 mg/L | 0.003未満 mg/L | | | | | | 0.005 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0．1mg/l以下 | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | | | | 0.001未満 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 27 | 臭素酸 | 0．01mg/l以下 | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | | | | 0.001未満 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 28 | 総トリハロメタン | 0．1mg/l以下 | | 0.008 mg/L | 0.005 mg/L | | | | | | 0.012 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0．03mg/l以下 | | 0.004 mg/L | 0.003未満 mg/L | | | | | | 0.007 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0．03mg/l以下 | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | | | | 0.0013 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 31 | ブロモホルム | 0．09mg/l以下 | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | | | | 0.001未満 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0．08mg/l以下 | | 0.005未満 mg/L | 0.005未満 mg/L | | | | | | 0.005未満 mg/L | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1．0mg/l以下 | | | 0.01未満 mg/L | | | | | | | 0.01未満 mg/L | | | | | 0.01未満 mg/L | 0.025 mg/L | | | 0.01未満 mg/L | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0．2mg/l以下 | | | 0.01未満 mg/L | | | | | | | 0.031 mg/L | | | | | 0.01未満 mg/L | 0.01未満 mg/L | | | 0.01未満 mg/L | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0．3mg/l以下 | | | 0.01未満 mg/L | | | | | | | 0.041 mg/L | | | | | 0.01未満 mg/L | 0.01未満 mg/L | | | 0.01未満 mg/L | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1．0mg/l以下 | | | 0.009 mg/L | | | | | | | 0.002 mg/L | | | | | 0.002 mg/L | 0.008 mg/L | | | 0.003 mg/L | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | 7.0 mg/L | | | | | | | 1.9 mg/L | | | | | 8.5 mg/L | 7.9 mg/L | | | 5.7 mg/L | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0．05mg/l以下 | | | 0.001未満 mg/L | | | | | | | 0.009 mg/L | | | | | 0.001未満 mg/L | 0.001未満 mg/L | | | 0.001未満 mg/L | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg／l以 下 | 2.9 mg/L | 2.6 mg/L | 3.7 mg/L | 2.9 mg/L | 2.6 mg/L | 3.4 mg/L | 4.0 mg/L | 5.3 mg/L | 6.6 mg/L | 4.0 mg/L | | | | | 3.7 mg/L | 5.3 mg/L | | | 1.0 mg/L | | |
| 40 | カルシウム，マグネシウム等 | 300mg/l以下 | | | 27.0 mg/L | | | | | | | 14.0 mg/L | | | | | 32.0 mg/L | 43.0 mg/L | | | 20.0 mg/L | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | 75 mg/L | | | | | | | 75 mg/L | | | | | 89 mg/L | 100 mg/L | | | 57 mg/L | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0．2mg/l以下 | | | 0.02未満 mg/L | | | | | | | 0.02未満 mg/L | | | | | 0.02未満 mg/L | 0.02未満 mg/L | | | 0.02未満 mg/L | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | 0.000001未満 mg/L | | | | | | | 0.000001未満 mg/L | | | | | 0.000001未満 mg/L | 0.000001未満 mg/L | | | 0.000001未満 mg/L | | |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | 0.000001未満 mg/L | | | | | | | 0.000001未満 mg/L | | | | | 0.000001未満 mg/L | 0.000001未満 mg/L | | | 0.000001未満 mg/L | | |
| 45 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0．02mg/l以下 | | | 0.002未満 mg/L | | | | | | | 0.002未満 mg/L | | | | | 0.002未満 mg/L | 0.002未満 mg/L | | | 0.002未満 mg/L | | |
| 46 | フエノール類 | 0．005mg/l以下 | | | 0.0005未満 mg/L | | | | | | | 0.0005未満 mg/L | | | | | 0.0005未満 mg/L | 0.0005未満 mg/L | | | 0.0005未満 mg/L | | |
| 47 | 有機物等（TOC） | 3mg／l以 下 | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.7 mg/L | | | | | 0.3未満 mg/L | 0.3未満 mg/L | | | 0.3未満 mg/L | | |
| 48 | pH値 | 5．8以上8．6以下 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | | | | | 6.4 | 6.3 | | | 6.9 | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | | |
| 51 | 色度 | 5度以 下 | 1未満 度 | 1未満 度 | 1未満 度 | 1未満 度 | 1未満 度 | 1未満 度 | 1未満 度 | 1未満 度 | 3 度 | 4 度 | | | | | 1未満 度 | 1未満 度 | | | 1未満 度 | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 度 | 0.1未満 度 | 0.1未満 度 | 0.1未満 度 | 0.1未満 度 | 0.1未満 度 | 0.1未満 度 | 0.1未満 度 | 0.1未満 度 | 1.8 度 | | | | | 0.1未満 度 | 0.1未満 度 | | | 0.1未満 度 | | |
| 53 | 大腸菌(E.Coli) | － | | | | | | | | | | 検出 | | | | | | | | | | | |
| 54 | 嫌気性芽胞菌 | － | | | | | | | | | | 0 コ/100mL | | | | | | | | | | | |
| 55 | クリプトスポリジウム | － | | | | | | | | | | 1未満 個/10L | | | | | | | | | | | |
| 56 | ジアルジア | － | | | | | | | | | | 1未満 個/10L | | | | | | | | | | | |
| | 判定 | | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | | | | | | | | | | | | |